

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 79484-2009 z dnia 2009-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pietrowice Wielkie
Wymiana sieci wodociągowej na rury PE100, SDR11 o średnicy 160 i długości 3670,40 mb, 13 szt przyłączy o długości 130 mb średnicy 32-40, montaż zestawu hydroforowego o wydajności 5 l/s i ciśnieniu 3 bary.

Termin składania ofert: 2009-04-16

Pietrowice Wielkie: Wymiana odcinka zdegradowanej sieci wodociągowej Pawłów-Żerdziny

Numer ogłoszenia: 234192 - 2009; data zamieszczenia: 11.07.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 79484 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, tel. 032-4198407, faks 032-4198407.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana odcinka zdegradowanej sieci wodociągowej Pawłów-Żerdziny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej na odcinku od Żerdzin do wyjazdu z Pawłowa w kierunku Makowa na odcinku o długości 3670,40 mb wraz z wymianą węzłów i przyłączy. Przewód zostanie usytuowany w sąsiedztwie pracującej sieci wodociągowej i przebiegać będzie przez działki prywatne, drogi gminne, pod drogę wojewódzką i powiatową. Wymianie podlegać będzie ciąg magistralny na przewód z rur PE100, SDR11 o średnicy 160mm. Przejścia pod drogami wojewódzką i powiatową wykonane zostaną w stalowych rurach ochronnych o średnicy 300 mm. Wszelkie istniejące odgałęzienia, podłączenia domowe po wykonaniu nowej sieci zostaną podłączone do niej. Wymiana 13 szt. przyłączy domowych bezpośrednio podłączonych do wymienianej rury wykonany z rur PE100, SDR11 i średnicy 32 mm (ok 130mb) W sieci w miejscowości Żerdziny zostanie zainstalowany zestaw hydroforowy z przetwornicą częstotliwości i uzbrojeniem o wydajności 5 l/s i ciśnieniu 3 bary Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 794836.64 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Konsorcjum firm: TELE-MAR Sp. z o. o. Racibórz ul. Stalowa 4 - lider konsorcjum, WODROPOL S. A. Wrocław ul. Mokronowskiej 2, ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

- **Cena wybranej oferty:** 794836.64
- **Oferta z najniższą ceną:** 794836.64 **oferta z najwyższą ceną:** 941793.11
- **Waluta:** PLN.