

Pietrowice Wielkie, 28 sierpnia 2020 r.

OP.271.12.15.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **OP.271.12.2020 pn „Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich”**.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

1. Wyjaśnienie treści SIWZ.

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami do nich:

Pytanie 1.

W przedmiarze robót uwzględniono pozycję nr **188 d.10 - KNR-W 2-02 0505-01 - Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe - 402,70 m2**. Proszę o podanie parametrów dachówki bitumicznej przewidzianej do ułożenia oraz wskazanie miejsca jej montażu.

Odpowiedź:

W projekcie zastosowano pokrycie dachu blachodachówką. Natomiast w pozycji nr 188 błędnie przyjęto pokrycie dachówką bitumiczną w zamian folii wiatroizolacyjnej. Należy w poz. 188 wycenić folię wiatroizolacyjną pod pokrycie z blachodachówki.

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

(-) Andrzej Wawrzynek